



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Города Волос, 11, г. Ростов на Дону, 344003

Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, (863) 227-50-79,

(8630 223-31-90 <http://www.gpnrostov.donpac.ru>, E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru,

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску

пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: (86369) 2-09-11

Предписание №2/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – центр развития ребенка детский сад №22 «Теремок» города Новошахтинска.

«04» февраля 2021г. старшим инспектором ОНД и ПР по г. Новошахтинску капитаном внутренней службы Щербаковым Алексеем Александровичем проведена проверка с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях (на территории), эксплуатируемых (используемых) муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением – центр развития ребенка детский сад №22 «Теремок» города Новошахтинска (МБДОУ д/с №22), по адресу: г. Новошахтинск пер. Инженерный, 6 совместно с заведующей МБДОУ д/с №22 Алексеевой С.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N Пре д- пи- са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (под- пись) о вы- полне- нии (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечен дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 30. «30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.»	31.03.2021	

2	Отсутствует информация о месте хранения ключей на дверях чердачных помещений.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 18 «18. Приемки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.»	31.03.2021	
3	Не обозначены на входных дверях с наружной стороны категории по пожарной опасности и класс зон помещений производственного и складского назначения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 12. «12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	31.03.2021	

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки, в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР по г. Новошахтинску
капитан внутренней службы Щербаков А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«04» февраля 2021 г.



(подпись)

М.Д.П.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ д/с №22

Алексеева С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«04» февраля 2021 г.

(подпись)